

桐庐县住房和城乡建设局

特殊建设工程消防验收意见书

桐建消验【2022】第003号

杭州富春马业投资发展有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于2022年3月31日申请杭州亚运会马术项目（主场馆）（地址：桐庐县瑶琳镇林场；总建筑面积：53732.49m²；建筑层数：地上一至四层；建筑高度：6.3m至19.95m；装修所在层数：1#主场馆一至二层8#马厩宿舍及办公一至四层；装修规模：40208m²；使用性质：体育场馆及配套）按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，结论如下：

合格。

不合格。

主要存在以下问题：/。

工程投入使用后，你单位应建立健全消防安全管理制度，落实消防安全责任制，按照相关规定做好消防安全管理。需要向消防救援机构申请消防安全检查的应按国家法律法规的有关规定进行申请。

该工程如需扩建、改建(含总平面布局、平面布置、室内装修、建筑保温、用途变更)等，应依法向住房和城乡建设主管部门申请建设工程消防设计审查和消防验收，以及办理相关施工许可手续。

本意见书不作为申报场所或所在建筑为合法建筑的证明，也不作为生产经营机构经营行为合法性的依据，如涉及违法建设或违法经营行为，由有关部门依法查处。

如不服本意见，可以在收到本意见书之日起六十日内向桐庐县人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向桐庐县人民法院提起行政诉讼。

(建设主管部门印章)

二〇二二年三月三十一日

备注：本意见书一式叁份，一份交建设单位，一份抄送消防救援机构，一份存档。



杭州亚运会马术项目（主场馆）基本情况

单体建筑名称	结构类型	耐火等级	层数		建筑高度 (m)	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)		
			地上	地下			地上	地下	
详见附表									
罐	设置位置	/					总容量 (m ³)	/	
	储罐名称及编号	设置形式	储存形式		储存物质名称 储存容量	火灾危险性			
	/	/	/		/	/			
	设置型式：1、外浮顶罐；2、内浮顶罐；3、固定顶罐；4、卧式罐；5、液体球形罐；6、气体球形罐；7、干湿可燃气体储罐；8、湿式可燃气体储罐；9、其他 储存形式：1、地上；2、半地下；3、地下								
堆场	储量	/			储存物质名称	/			
√建筑保温	材料类别	√A √B ₁ □B ₂			保温层数	地上一至四层、屋顶层			
	使用性质	体育场馆及配套			原有用途	/			
√装修工程	装修部位	√顶棚 √墙面 √地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 √其他							
	装修面积 (m ²)	40208			装修层数	1#主场馆一至二层、8#马厩宿舍及办公一至四层			
	使用性质	马术场馆、马厩宿舍及办公			原有用途	/			
消防设施	√室内消火栓系统 √室外消火栓系统 √火灾自动报警系统 √自动喷水灭火系统 √气体灭火系统 □泡沫灭火系统 √其他灭火系统 √疏散指示标志 √消防应急照明 √防烟排烟系统 □消防电梯 √灭火器 √其他：自动跟踪定位射流灭火装置（消防炮）								
其他需要说明的情况： 此表数据由建设单位提供。									



附表:

单体建筑名称	结构类型	耐火等级	层数		建筑高度(m)	占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	
			地上	地下			地上	地下
1#主场馆	框架结构	地上二级	2	/	19.95	/	29307.49	/
2#-6#马厩	钢架结构	地上二级	1	/	6.30	/	11210.80	/
7#饲料仓库	框架结构	地上二级	1	/	7.10	/	980.72	/
8#马僮宿舍	框架结构	地上二级	4	/	23.80	/	10900.68	/
9#马诊所	框架结构	地上二级	1	/	7.30	/	746.00	/
10#裁判塔	框架结构	地上二级	2	/	9.05	/	264.00	/
11#安检大棚	框架结构	地上二级	1	/	6.60	/	322.8	/

